



Provincia Autonoma di Trento

ai sensi della direttiva europea 2002/91/CE, 16 dicembre 2002
L. P. 4 marzo 2008, n. 1 - D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.

ATTESTATO di CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00094-91

DATA EMISSIONE 19/12/2012

DATI GENERALI

Rif. Catastali c.c.	PEDERSANO	p.ed 75
sub.	0	foglio p.m.
PROPRIETARIO	Spett. Comune di Villa Lagarina EX ENAL DI PEDERSANO	
CODICE FISCALE	00310910229	
INDIRIZZO EDIFICIO	Via San Rocco, 17 - Pedersano - Piani semint. e terra	
COMUNE	Villa Lagarina	
ZONA CLIMATICA	E	GRADI GIORNO 2675



Classificazione energetica	Classe	ENERGIA PRIMARIA GLOBALE		EMISSIONI DI CO ₂	
A+ ≤ 9 kWh / m ³ a					
A ≤ 11 kWh / m ³ a					
B+ ≤ 14 kWh / m ³ a					
B ≤ 17 kWh / m ³ a					
C+ ≤ 23 kWh / m ³ a					
C ≤ 34 kWh / m ³ a					
D ≤ 51 kWh / m ³ a		EP _{gl} = 44,22	kWh/m ³ a	8,98	kgCO ₂ /m ³ a
E ≤ 64 kWh / m ³ a					
F ≤ 77 kWh / m ³ a					
G > 77 kWh / m ³ a					

Prestazioni energetiche parziali

Energia primaria invernale

EP_i = 39,71

kWh/m³a

Energia primaria acqua calda sanitaria

EP_{acs} = 4,51

kWh/m³a

Energia primaria estiva

EP_{e, invol} =

I

II

III

IV

V

Prestazione energetica globale nel comune di ubicazione

Energia primaria globale

EP_{gl} = 48,22

kWh/m³a



CODICE CERTIFICATO AA00094-91

DATA EMISSIONE 19/12/2012

EDIFICIO

Descrizione intervento	Certificazione Volontaria
Tipologia edilizia	Multiunità a blocco
Tipologia costruttiva	Pesante
N° appartamenti	2
Destinazione d' uso	E4 (3) Bar, ristoranti sale da ballo (numero coperti)
Anno di costruzione	1870
Superficie utile m²	125,53
Superficie disperdente S (m²)	265,78
Volume lordo riscaldato V (m³)	609,640
Rapporto S/V	0,436

IMPIANTI

Riscaldamento	Tipologia Caldaia centralizzata	Anno di installazione 1994
	Potenza Nominale 27,00 KW	Combustibile Metano
Acqua calda sanitaria	Tipologia Caldaia centralizzata	Anno di installazione 1994
	Potenza Nominale 27,00 KW	Combustibile Metano
Raffrescamento	Tipologia	Anno di installazione
	Potenza Nominale	Combustibile
Fonti rinnovabili	Tipologia	Anno di installazione
	Energia annuale prodotta (kWh _e ; kWh _t)	

PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	Tel	fax
	Indirizzo	
Progettista impianti	Tel	fax
	Indirizzo	

COSTRUZIONE

Direttore lavori	Tel	fax
	Indirizzo	
Costruttore	Tel	fax
	Indirizzo	



CODICE CERTIFICATO AA00094-91

DATA EMISSIONE 19/12/2012

DATI DI INGRESSO

Progetto energetico		Rilievo sull'edificio 04/07/2012
Provenienza e Responsabilità	Rilievo - BONI Per. Ind. MAURIZIO	

SOPRALLUOGHI

- 1) 04/07/2012 - Verifica dimensioni serramenti, spessori strutture, impianti
- 2) 31/07/2012 - Verifica dimensioni serramenti, spessori strutture, impianti
- 3)

SOFTWARE e Metodologie di calcolo adottate

Denominazione	EC700	Produttore EDILCLIMA
	Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento max dei risultati conseguiti inferiori al +/-5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento (uni TS 11300) fornito da: UNI 11300:2008 parte 1 e parte 2	

NOTE - RACCOMANDAZIONI

SOGGETTO CERTIFICATORE

Certificatore	MAURIZIO BONI	OdA AA	n. elenco 00094
Nome Cognome Titolo	PER.IND. MAURIZIO BONI	Tel 0464 439595	fax 0464 439595

Indirizzo Via G. Prati, 19 - 38060 - Villa Lagarina

il sottoscritto assevera, sotto la propria responsabilità, la conformità del presente attestato alle disposizioni provinciali, nonché dichiara la propria indipendenza ed imparzialità di giudizio ai sensi degli art. 359 e art.481 del codice penale

TIMBRO E FIRMA